

Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Самарской области

Предписание №05/186 от 30 апреля 2021г
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: указать наименование объекта, перечислить

443028, город Самара, п. «Школа №122 имени Дородного В.Г.» городского округа Самара
Акт № 05/186 по результатам внеплановых мероприятий по контролю за
соблюдением санитарного законодательства Российской Федерации от 30.04. 2021г
выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. рассмотренные документы

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю: **в срок до 01.08.2022г**

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:

№	Наименование мероприятия
	Выполнение требований СП 2.4.3648-20г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
1.	Внутреннюю отделку полов довести до санитарных норм (кабинет №3, коридор пристроя, кабинет информатики №2, при входе в туалет 1 этажа, кабинет физики, кабинет врача, лаборантская кабинета химии, класс №7) согласно требований п.2. 5. 2.
2.	Внутреннюю отделку стен и потолков довести до санитарных норм (в библиотеке, кабинет химии, кабинет информатики №2, в переходе, лаборантская кабинета физики, в туалете для девочек 1 этажа), в соответствии с требованиями п.2.5.3.
3.	Кабинет биологии обеспечить водоснабжением согласно п.3.4. 13.
4.	Медицинский кабинет (врача) оборудовать водоснабжением горячим и холодным согласно п.2.6.5.
5.	Пересмотреть и переоборудовать подачу горячего водоснабжения на пищеблоке в соответствии с требованиями п.2.6.5.
6.	В туалетных для девочек и мальчиков оборудовать горячее водоснабжение в соответствии с требованиями п.3.4.13.
7.	Кабинеты физики и химии оборудовать горячим и холодным водоснабжением согласно п.3.4.13.
8.	Оборудовать унитазы сидениями согласно п.2.11. 4.


9.	Горячую и холодную воду подавать только через смесители согласно п.2.6.3.
10.	Покрытие стола для работы с тестом выполнить из дерева твердых лиственных пород. Приобрести посуду для приготовления блюд выполненную из нержавеющей стали в соответствии с требованиями п.2.4.6. 2.
Выполнение требований СанПиН 2.3./2.4.3590-20г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	
11.	Суммарные объемы блюд по приемам пищи довести до санитарных норм в соответствии с требованиями таблицы №3 СанПиН 2.3./2.4.3590-20г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 122 имени Дородного В.Г.» городского округа Самара

Предписание может быть обжаловано:

- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке в рамках главы 24 АПК РФ

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков
Сёмина Татьяна Викторовна 

Директор МБОУ «Школы № 122» г.о. Самара
Вердыева Олеся Андреевна 